

آرایش جدیدی از صافی فعال جهت اصلاح ضریب توان و جبران سازی هارمونیکها و کنترل توان راکتیو و متعادل سازی بار در سیستمهای سه فاز چهار سیمه

داریوش نظرپور سید حسین حسینی مرتضی تیموری

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز - ایران

صافی فعال قادر به جبران سازی کامل جریان سیم خنثی در سیستمهای سه فاز چهار سیمه با بارهای نامتعادل و غیر خطی می باشد، بدین ترتیب مانع از افزایش گرمای هادی خنثی و عواقب ناشی از آن می شود. آرایش جدید صافی فعال موازی در مقابل خطای های ممکنه مقاوم بوده و همچنان عملکرد مطلوبی را جهت جبران سازی تضمین می نماید. عملکرد توپولوژی جدید صافی فعال موازی با الگوریتم کنترلی تعمیم یافته ابتدا توسط مدار استاندارد EMTDC-PSCAD، شبیه سازی می شود و نتایج حاصل آورده می شود.

واژه های کلیدی: هارمونیک ها، فیلتر فعال، متعادل سازی بار

چکیده

این مقاله توپولوژی جدیدی از صافی فعال (AF) موازی با الگوریتم کنترلی پیشرفتی را ارائه می کند. از نئوری توان راکتیو مدارهای سه فاز جهت بدست آوردن جریانهای مرجع اکتیو فیلتر موازی استفاده شده است. الگوریتم کنترلی تعمیم یافته ابتدا توسط مدار استاندارد اکتیو فیلتر، آزمایش می شود و سپس این الگوریتم به توپولوژی جدید صافی فعال اعمال می شود. آرایش جدید صافی فعال موازی قادر به جبران سازی هارمونیکها، توان راکتیو، اصلاح ضریب توان و نامتعادلی سیستمهای سه فاز چهار سیمه با بارهای متعادل/ نامتعادل خطی/غیرخطی می باشد. همچنان آرایش جدید اکتیو

A New Topology of Active Filter to correct Power Factor, Compensate Harmonics, Reactive Power And Unbalance of Three- Phase Four-Wire Loads

D. Nazarpour, M. Teimouri and S. H. Hosseini
Dept. of Electrical Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran

ABSTRACT: This paper presents a new topology of an Active filter (AF) and new approach for generating reference currents for the control of active filter and/or a static compensator. The reactive power theory for three-phase circuits is used to obtain reference currents as control quantities for the AF. The developed control algorithm is first tested with a standard topology of the AF, thereafter, extended to control a new topology of four-pole AF system. The new topology of the AF system is capable to correct Power Factor, compensate harmonics, reactive power and unbalance of three-phase four-wire

balanced /unbalanced linear/nonlinear loads. The proposed new topology of the AF system fully compensates neutral current for nonlinear unbalanced loads connected in a three-phase four-wire system, thereby preventing heating and bursting of neutral conductor. The proposed new topology of the AF is free from shoot through fault and exhibits a desired performance. The simulation results show that proposed method and new topology of the AF has good performance.

Keywords: Active Filter, Compensation, Harmonics


1- Active Filter

-EMTDC الگوریتم کنترلی پیشرفته با استفاده از نرم افزار PSCAD شبیه سازی می شود و نتایج حاصل آورده می شود.

۱- مقدمه

اکثر سیستمهای قدرت سه فاز بوده و برای عملکرد متعادل طراحی می شوند. عملکرد نامتعادل منجر به ایجاد جریانهای توالی صفر و منفی می شود. اینگونه مولفه های جریان اثرات نامطلوبی چون تلفات اضافی در خطوط انتقال، موتورهای الکتریکی و مولدها، گشتاورهای نوسانی در ماشینهای، افزایش ریپل در یکسو سازها، عملکرد غلط انواع تجهیزات، اشباع ترانسفورماتورها، جریانهای اضافی سیم زمین و پایین آمدن امکان استفاده از ظرفیت کل شبکه را به دنبال خواهد داشت. مفاهیمی چون توان راکتیو، توان اکتیو و کمپانزاسیون توان راکتیو برای سیستمهای سه فاز در سالهای اخیر بیشتر متداول شده و مورد توجه واقع شده است. طرحها و روشهای مختلفی جهت بهبود ضربت توان، حذف هارمونیکهای ایجاد شده و جبران توان راکتیو ارائه گردیده است [۱-۷]. این طرحها معمولاً از اینورترهای منبع ولتاژ تک فاز یا سه فاز که توسط یک خازن شارژ شده و در مد کنترل جریان برای دنبال کردن جریانهای مرجع کار می کنند، استفاده می نمایند.

در این مقاله از تئوری توان راکتیو جهت بدست آوردن الگوریتم کنترلی استفاده می شود. این شیوه در عمل جبرانسازی منجر به بروز مشکلاتی می شود. و این موضوع به خاطر عدم دسترسی به پردازنده ها و سویچهایی با سرعت بالا به هنگام پیشنهاد تئوری توسط آقای Akagi می باشد [۱]. همچنین با این روش جبرانسازی جریانهای طرف منبع نمی تواند به زیر استانداردهای آورده شود و این موضوع به خاطر وجود جهشهایی (spikes) در جریانهای طرف منبع می باشد. این جهش ها به هنگام تغییر گذرای جریان بار از یک پله به پله دیگر اتفاق می افتد. در این مقاله تئوری توان راکتیو چنان اصلاح می شود تا جریانهای طرف منبع فاقد هرگونه جهش جریانی باشد. نهایتاً الگوریتم کنترلی جدید به توپولوژی جدیدی از صافی فعل موازی اعمال می شود. آرایش جدید صافی فعل در مقابل خطاهای سیستم مقاوم بوده و عملکرد مطلوبی را برای جبران سازی تضمین می نماید. توپولوژی جدید اینورتر قادر به جبرانسازی هارمونیکها، توان راکتیو، نامتعادلی و اصلاح ضربت توان انواع بارهای غیر خطی متصل شده به سیستمهای سه فاز چهار سیمه می باشد. عملکرد توپولوژی جدید صافی فعل موازی با



شکل (۱): آرایش پایه صافی فعل موازی به همراه بار غیر خطی



$$\begin{bmatrix} i_{L\alpha} \\ i_{L\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{L\alpha} & v_{L\beta} \\ -v_{L\beta} & v_{L\alpha} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} \quad (4)$$

و نهایتاً جریانها را می‌توان بدین صورت نوشت:

$$i_{L\alpha} = \frac{v_{L\alpha}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \bar{p} + \frac{v_{L\alpha}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \tilde{p} + \frac{-v_{L\beta}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \bar{q} + \frac{-v_{L\beta}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \tilde{q} \quad (5)$$

$$i_{L\beta} = \frac{v_{L\beta}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \bar{p} + \frac{v_{L\beta}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \tilde{p} + \frac{v_{L\alpha}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \bar{q} + \frac{v_{L\alpha}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \tilde{q} \quad (6)$$

در این رابطه p , \tilde{p} به ترتیب قدرت اکتیو متوسط و قدرت اکتیونوسانی بار و q , \tilde{q} به ترتیب قدرت راکتیو متوسط و قدرت راکتیونوسانی بار می‌باشد. به منظور داشتن جریان‌های سینوسی با ضریب توان واحد در طرف منبع با استفاده اکتیو فیلتر جملات دوم، سوم و چهارم جریان‌های روابط (5) و (6) را جبرانسازی نماید.

در اینجا دو روش کنترلی جهت تولید جریان‌های مرجع اینورتر منبع ولتاژ بیان می‌شود ۱- روش مستقیم کنترل جریان ۲- روش غیر مستقیم کنترل جریان

۴- کنترل جریان اینورتر منبع ولتاژ با روش مستقیم

در روش کنترل جریان مستقیم اینورتر سیگنالهای مرجع سویچینگ صافی فعال از مقایسه جریان‌های مرجع محاسبه شده $(i_{cc}^*, i_{cb}^*, i_{ca}^*)$ و جریان‌های خروجی اندازه گیری شده صافی فعال (i_{cc}, i_{cb}, i_{ca}) بدست می‌آیند. جریان‌های مرجع در حوزه $\alpha\beta$ بدین صورت از معادلات (5) و (6) حاصل می‌شوند:

$$\dot{i}_{c\alpha}^* = \left(\frac{-v_{L\beta}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \bar{q} + \frac{v_{L\alpha}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \tilde{p} + \frac{-v_{L\beta}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \tilde{q} \right) \quad (7)$$

$$\dot{i}_{c\beta}^* = \left(\frac{v_{L\alpha}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \bar{q} + \frac{v_{L\beta}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \tilde{p} + \frac{v_{L\alpha}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \tilde{q} \right) \quad (8)$$

۳- الگوریتم‌های کنترلی جهت جبران سازی هارمونیکها و توان راکتیو در سیستمهای سه فاز

پرسور Akagi et al مفاهیم جدیدی از توانهای اکتیو و راکتیو لحظه‌ای که در طول پریود گذرا و برای شکل موجه‌ای لحظه‌ای ولتاژ و جریان معتبر می‌باشد، معرفی نمود. این تئوری علاوه بر سیستمهای سه فاز سه سیمه در سیستمهای سه فاز چهار سیمه نیز اعتبار دارد.

تبديل $\alpha\beta 0$ یک تبدیل جبری از ولتاژها و جریانها در مرجع ساکن می‌باشد که به تبدیل Clarke نیز مشهور می‌باشد. تبدیل $\alpha\beta 0$ ولتاژهای سه فاز و تبدیل عکس آن توسط روابط زیر بیان می‌شود.

$$\begin{bmatrix} v_{Lo} \\ v_{L\alpha} \\ v_{L\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} v_{La} \\ v_{Lb} \\ v_{Lc} \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} i_{Lo} \\ i_{L\alpha} \\ i_{L\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} i_{La} \\ i_{Lb} \\ i_{Lc} \end{bmatrix} \quad (2)$$

یکی از امتیازات تبدیل $\alpha\beta 0$ جداسازی مولفه توالی صفر در یک محور جداگانه 0 می‌باشد (متغیرهای i_0, v_0). توانهای لحظه‌ای تعریف شده در مرجع $\alpha\beta 0$ عبارتندار توان اکتیو P و توان راکتیو Q و توان مولفه توالی صفر P_0 که این توانها توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$\begin{bmatrix} P_0 \\ P \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{Lo} & 0 & 0 \\ 0 & v_{L\alpha} & v_{L\beta} \\ 0 & -v_{L\beta} & v_{L\alpha} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} i_{Lo} \\ i_{L\alpha} \\ i_{L\beta} \end{bmatrix} \quad (3)$$

بدین ترتیب می‌توان جریان‌های بار در مرجع $\alpha\beta$ را بدین صورت محاسبه نمود:



که جریانهای طرف منبع بعد از جبران سازی دارای جهش‌های (spikes) هنگام تغییرات پله ای بار می‌باشند. این موضوع به خاطر عدم جبران سازی لحظه‌ای هارمونیکها و همچنین عدم اطلاع کنترلر PWM جریان از شکل واقعی جریانهای منبع می‌باشد. و این مسئله از آنچنانشی می‌شود که کنترل جریان مبدل بر اساس محاسبه جریانهای مرجع (i_{cc}^* , i_{cb}^* , i_{ca}^*) و مقایسه آنها با جریانهای اندازه گیری شده خروجی اکتیو فیلتر یعنی (i_{cc} , i_{cb} , i_{ca}) بنا نهاده شده است.

۵- روش کنترل جریانهای منبع تغذیه یاروش غیرمستقیم

در روش کنترل جریان غیرمستقیم سیگنالهای سویچینگ صافی (بالاتر از مقایسه جریانهای مرجع محاسبه شده (i_{sc}^* , i_{sb}^* , i_{sa}^*)) و جریانهای اندازه گیری شده طرف منبع (i_{sc} , i_{sb} , i_{sa}) بدست (i_{sc}^* , i_{sb}^* , i_{sa}^*) بایستی توان اکتیو مورد نیاز بار را تامین نماید. جریانهای مرجع در حوزه $\alpha\beta$ بدین صورت از معادلات (۳) و (۴) حاصل می‌شوند:

$$i_{s\alpha}^* = \frac{v_{L\alpha}}{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2} P \quad (9)$$


$$i_{s\beta}^* = \frac{v_{L\beta}}{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2} P \quad (10)$$

صافی فعلی شکل ۱ توسط الگوریتم کنترلی جریان غیرمستقیم اصلاح شده و پس از وصل به مدار نتایج حاصله در شکل ۳ آورده می‌شود. همانطور که از شکل مشخص است Spike ها تا حدود زیادی کم شده اند اما شکل موج جریان منبع تغذیه دارای اعوجاج می‌باشد که در قسمت بعد با استفاده از الگوریتم کنترل جریان غیرمستقیم تعمیم یافته این مشکل نیز می‌تواند حل شود.

۶- الگوریتم کنترلی جریان غیرمستقیم تعمیم یافته

توان حقیقی (P) بکار رفته در معادلات (۹) و (۱۰) شامل دو مولفه می‌باشد. یکی از آنها مولفه dc (و دیگری مولفه ac (p)) می‌باشد. به منظور داشتن جریانهای سینوسی و هم فاز با ولتاژ های متناصر بایستی مولفه dc (p) توان حقیقی از سوی منبع تامین

جملات دوم و سوم عبارتهای (۷) و (۸) از توان هارمونیکی سرچشمه می‌گیرند در حالی که عبارت اول از متوسط توان راکتیو مورد نیاز بار تاثیر می‌پذیرد. بدین ترتیب صافی فعلی بایستی کل توان هارمونیکی و قدرت متوسط مورد نیاز بار را تامین نماید. علامت منفی پشت پارانتزها جهت تزریق توان از سوی صافی فعلی به بار را بیان می‌نماید. در این مقاله فرکانس سویچینگ ۱۰kHz انتخاب می‌شود که معمولاً از ده برابر فرکانس آخرین هارمونیکی که میخواهیم جبران شود بیشتر است. (نقریباً تا هارمونیک نوزدهم).




شکل(۲): (a) ولتاژ فاز a (ولت) (b) جریان طرف منبع فاز a (آمپر) (c) جریان بار فاز a (آمپر) $THD = 10.2\%$ (d) جریان تزریقی صافی فعلی فاز a (آمپر)

در تئوری توان راکتیو پایه گذاری شده بر مبنای الگوریتم کنترل جریان مستقیم توسط Akagi et al در مراجع [۱,۳] جمله دوم عبارت‌های (۷) و (۸) جبران سازی نمی‌شود. صافی فعلی شکل ۱ توسط الگوریتم کنترلی جریان مستقیم اصلاح شده تست می‌شود و نتایج شبیه سازی در شکل ۲ آورده شده است. ملاحظه می‌شود



یافته شبیه سازی می شود و نتایج حاصله در شکل ۴ آورده شده است. همچنان که از شکل مشخص است جهشها نسبت شکل ۲ تا حد زیادی کم شده اند و ضریب توان اصلاح گردیده است.




شکل(۴): (a) ولتاژ فاز a (ولت) (b) جریان طرف منبع فاز a (آمپر) (c) جریان بار فاز a (آمپر) (d) جریان تزریقی صافی فعال فاز a (آمپر)

۷- الگوریتم کنترلی بهبود یافته جهت کنترل آرایش جدید صافی فعال

الگوریتم کنترلی بهبود یافته یعنی کنترل جریانهای منبع تغذیه با استفاده از جریانهای مرجعی که از نمونه برداری ولتاژ ها و جریانهای بار بدست می آیند، جهت کنترل آرایش جدید صافی فعال پیشنهادی که در شکل ۵ نشان داده شده است، بکار گرفته شده است. از آنجا که توان راکتیو در اینورتاز طریق ارتباط فازها با یکدیگر توسط کلیدها و دیودها تولید می شود مدار ایجاد مسیرهای اضافه توسط دیودهایی که به مدار اضافه شده اند، می تواند به نحو مطلوبتری عمل جبران سازی و متعادل سازی را انجام

شود و مجموع توانهای هارمونیکی و متوسط توان راکتیو و مولفه نوسانی توان حقیقی یعنی $\tilde{q} + p$ مورد نیاز بار از سوی اکتیو فیلتر به بار تأمین شود. با توجه به جریانهای طرف منبع شکل ۳ ملاحظه میشود که این جریانها شامل اعوجاج می باشند و این اعوجاج به خاطر تغذیه قسمت هارمونیکی توان اکتیو مورد نیاز بار (\tilde{p})، توسط منبع می باشد بنا بر این جریانهای مرجع منبع تغذیه طوری اصلاح می شوند که فقط مولفه dC توان حقیقی از طرف منبع تغذیه داده شود.



شکل(۳): (a) ولتاژ فاز a (ولت) (b) جریان طرف منبع فاز a (آمپر) (c) جریان بار فاز a (آمپر) (d) جریان تزریقی صافی فعال فاز a (آمپر)


بدین ترتیب معادلات(۹) و (۱۰) به این صورت اصلاح می شوند:

$$i_{s\alpha}^* = \frac{v_{L\alpha}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \bar{p} \quad (11)$$


$$i_{s\beta}^* = \frac{v_{L\beta}}{\sqrt{v_{L\alpha}^2 + v_{L\beta}^2}} \bar{p} \quad (12)$$

اکتیو فیلتر شکل ۱ توسط الگوریتم کنترلی جریان مستقیم بهبود






شکل(۵): آرایش جدید صافی فعال موازی به همراه بارهای خطی و غیر خطی نامتعادل، جهت استفاده در سیستمهای سه فاز چهار سیمه



شکل(۶): (a) ولتاژ فاز a (ولت) و جریان طرف منبع فاز a (آمپر) (b) جریان بار فاز a (آمپر) (c) جریانهای سه فاز طرف منبع (آمپر)



شکل(۷): (a) جریان طرف منبع فاز b (آمپر) (b) جریان بار فاز b (آمپر) (c) جریان سیم خنثی طرف منبع (آمپر)

دهد. هر کدام از سلفهای با سر وسط می توانند دارای هسته مشترک باشند و امپدانس آنها و کوپلینگ مغناطیسی باعث کم شدن جریان گردشی و حذف مولفه dc خواهد شد. با در این حالت ترکیبی از بارهای خطی / غیر خطی و نامتعادل می باشد. نتایج شبیه سازی چنین بر می آید که با بکار بردن الگوریتم کنترلی بهبود یافته جهت کنترل مدار جدید صافی فعال می توان در سیستمهای سه فاز چهار سیمه به جبران سازی هارمونیکها و توان راکتیو، اصلاح ضریب توان و متعادل سازی بار پرداخت. با توجه به شکل ملاحظه می شود از لحظه ای که صافی فعال به شبکه سویچ می شود جریانهای منبع تغذیه سینوسی و هم فاز با ولتاژهای متناظر می شوند. همچنین جریان سیم خنثی ناشی از نامتعادلی جریانهای سه فاز، بعد از جبران سازی صفر می شود. آرایش جدید از سه سلف و سه دیود اضافی نسبت به مدار قبلی استفاده می کند که در این مورد لازم است به این نکته اشاره شود که اولاً مدار شکل (۱) قادر به جبران سازی سیم خنثی نمی باشد و اگر بخواهیم با این آرایش به جریان سازی سیم خنثی بپردازیم مجبوریم از آرایش سه پایه (split-tor) یا آرایش چهار پایه استفاده کنیم که در هردو مورد فیلتر های RC بین سیم زمین و فازها قرار گرفته است و اگر بخواهیم از فیلتر استفاده نکنیم هارمونیک های سویچینگ وارد سیستم AC خواهند شد ولی در توبولوژی جدید چنین مشکلی وجود ندارد. ثانیا اگر بخواهیم این اینورترها به شبکه سویچ شوند بایستی از ترانسفورماتور استفاده نماییم و در صورت عدم استفاده از آن ولتاژهای AC بالا عملکرد دینامیکی را خراب می کنند ولی در توبولوژی جدیدنیازی به استفاده از ترانسفورماتور نیست. اگر ولتاژهای منبع نامتعادل و معوج باشند باز با این روش پیشنهادی جریان سیم خنثی را می توان جبران سازی نمود. و جریانهای نامتعادل و هارمونیکی بار را می توان از دیدگاه منبع متعادل و هم فاز با مولفه اصلی ولتاژ نمود. بدین ترتیب با این شبیه سازی مفید بودن توبولوژی جدید صافی فعال پیشنهادی با الگوریتم کنترلی بهبود یافته معلوم می گردد. شکل (۸) بلوك دیاگرام کنترل آرایش جدید صافی فعال را با استفاده از الگوریتم بهبود یافته نشان می دهد.



صافی فعال موازی با الگوریتم کنترلی بهبود یافته بطرز مطلوبی عمل می نماید. ملاحظه شد که با این شیوه جبران سازی جریانهای طرف منبع هم فاز با ولتاژهای متناظر ، متعادل و سینوسی می شوند. همچنین جریان سیم خنثی بطور کامل جبرانسازی می شود و به مقدار صفر تنظیم می شود.

۹- ضمیمه

پارامترهای مورد استفاده در مدارها


$$R_s = 0.1 \Omega , L_s = 0.5 \text{ mH} , f = 50 \text{ HZ}$$

$$R_c = 0.1 \Omega , L_c = 3.94 \text{ mH} , C_{dc1} = 5 \mu\text{F}$$

$$C_{dc2} = 5 \mu\text{F} , R_n = 0.05 \Omega , L_n = 1.6 \text{ mH}$$

مراجع

- [1]. H.Akagi, Y. kanazawa," Instantaneous Reactive Power Compensator Comprising Switching Devices Without Energy Storage components," IEEE Trans. Ind. Appl., Vol.IA-20, no.3, 1984, PP. 625-630
- [2]. H.Akagi and A.Nabae, "The p-q theory in three-phase systems under non-sinusoidal conditions", The Journal of ETEP, vol.3,no.1,January/February 1993, pp.37-31.
- [3]. L. Gyugyi, "Reactive power generation and control by thyristor circuits", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. IA-15, no. 5, September/October 1978.
- [4]. M. Rastogi, N. Mohan, and A. A.Edris, "Filtering of harmonics currents and damping of resonances in power systems with a hybrid-active filter", IEEE Applied Power Electronics Conference (APEC), Dallas/USA 1995, pp. 607-612
- [5]. S. Bhattacharya, A. Veltman, D. Divan and R. D. Lorenz, " Flux based active filter controller", IEEE Industry Application Society Annual meeting , Orlando/USA 1995,pp. 2483-2491.
- [6]. Bhim Singh, Brij N. Singh, A. Chandra, and K. Al-Haddad, "DSP-based implementation of an improved control algorithm of a three-phase active filter for compensation of unbalanced non-linear loads", The Journal of ETEP, vol.10,no.1,January/February 2000,pp.29-34
- [7]. Bhim Singh, K. Al-Haddad, and A. Chandra, "A new control approach to three-phase active filter for harmonics and reactive power compensation", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 13, no. 1, February 1998



شکل(۸): بلوك دیاگرام الگوریتم بهبود یافته برای آرایش جدید صافی فعل

۸- نتیجه گیری

در این مقاله با استفاده از تئوری توان راکتیو ، الگوریتم کنترلی جدیدی جهت استخراج جریانهای مرجع صافی فعل اسخراج گردید. الگوریتم کنترلی جدید و بهبود یافته، نیازی به مدار کنترلی PLL (Phase Locked Loop) ندارد و فقط بر اساس اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بار عمل می نماید. این الگوریتم کنترلی حتی تحت شرایط نامتعادلی ولتاژهای شبکه به نحو مطلوبی عمل می نماید. الگوریتم کنترلی جدید به آرایش جدیدی از صافی فعل موازی اعمال شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که آرایش جدید

